

เหตุการณ์ / วิกฤตการณ์ เด็กนักเรียนถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัด
อุดรธานี

วันที่ / เวลา 16 กันยายน 2565 17:05 น.

สถานที่เกิดเหตุ อุดรธานี จุดที่ 1 หลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
บริเวณโคนเสาไฟสาธารณะ(เสาโคมไฟถนน) - จุดที่ 2
บริเวณสี่แยกคอกม้า เหตุเกิดที่โคนเสาไฟซึ่งติดตั้งหม้อ
แปลงที่เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนปัญญาวิวัฒน์

การรับรู้

- ✓ รับรู้เป็นการภายใน
- ✓ มีการโพสต์ลง Social Media
- ✓ รับรู้ถึงสื่อมวลชน
- ✓ รับรู้ถึงชุมชนรอบข้าง แต่ยังไม่ขยายวงกว้าง
- ✓ มีการโพสต์ลง Social Media และเกิดการส่งต่อ
- ✓ เป็นกระแสข่าว รับรู้ถึงลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ

รายละเอียดความเสียหาย

ความเสียหายต่อบุคคล บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 0 ราย
บาดเจ็บสาหัส จำนวน 0 ราย
มีผู้เสียชีวิต จำนวน 0 ราย

ความเสียหายต่ออาคาร ไม่มี

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่มี

ความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์/ระบบฐานข้อมูล ไม่มี

ผลกระทบ

- ✓ ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
 - ✓ ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
 - ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ไม่ต้องหยุดงาน
 - ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ต้องหยุดหรือย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน (เข้าสู่แผน BCM)
- ✓ ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง
 - ส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้าง